

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

055/07/2017 sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:

Kerek apa összekötő elem tömítéssel: NSL,SNSL
Kerek apa-anya összekötő elem tömítéssel: SMSFL

2. Rendeltetés:

Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.

3. Gyártó:

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b
Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04
Gyártás helye:
05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10

4. Ügynök:

Nem releváns

5. AVCP rendszer:

4. rendszer

6. Szabvány:

EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek
EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.

7. Bejelentett szervezet:

Nem releváns

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méret	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:

Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....
(Név és beosztás)

Wola Mrokowska 2017.07.05.

.....
(Kiállítás helye és dátuma)



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817