

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**121/07/2017 sz.**

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Szegmentált kerek könyök tömítéssel: BSL-15, BSL-30, BSL-90**  
**Hosszú szegmentált kerek könyök tömítéssel: BSDL-90**

2. Rendeltetés:

**Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.**

3. Gyártó:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**  
**00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b**  
**Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04**  
**Gyártás helye:**  
**05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10**

4. Ügynök:

**Nem releváns**

5. AVCP rendszer:

**4. rendszer**

6. Szabvány:

**EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek**  
**EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.**

7. Bejelentett szervezet:

**Nem releváns**

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méretetek	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:


Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....  
(Név és beosztás)

Wola Mrokowska 2017.07.05.

.....  
(Kiállítás helye és dátuma)



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa  
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04  
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817