

ITB TANÚSÍTÁSI IRODA -/-

**1488. SZ. KIJELÖLT SZERVEZET -/-**

**ÉPÜLETECHNIKAI INTÉZET -/-**

**TANÚSÍTÁSI IRODA -/-**

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295, e-mail: [certyfikacja@itb.pl](mailto:certyfikacja@itb.pl), [www.itb.pl](http://www.itb.pl) -/-

[*Jobb felső sarokban logó*]: LENGYEL TANÚSÍTÓ KÖZPONT. TERMÉKTANÚSÍTÁS. AC 020 -/-

**- TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY -**

**- 1488-CPR-0562/W –**

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU sz. építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló rendelete (2011. március 9.) (CPR rendelet) alapján ez a tanúsítvány -/-

**FDA-12 és FDA2-12 tűzvédelmi csappantyúk**

**vezetékekbe való beépítésre**

- építési termékre vonatkozik -

- az EN 13501-3:2015+A1:2009 szerinti tűzállósági osztálya -

**- EI 120 (v<sub>e</sub> h<sub>o</sub> i ↔ o) S -**

A termék általános leírását, a felhasználási területét és feltételeit a jelen tanúsítvány szerves részét képező Z-1488-CPR-0562/W melléklet tartalmazza; -/-

A termék teljesítményének szintjét és osztályát a jelen tanúsítvány szerves részét képező Z-1488-CPR-0562/W melléklet tartalmazza. -/-

A termék a gyártó alábbi kereskedelmi neve vagy védjegye alatt kerül forgalomba: -/-

**ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**

**ul. Zwierzyniecka 8B**

**00-719 Warszawa**

- amely a gyártó: -

**ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**

**Aleja Krakowska 10**

**05-552 Wola Mrokwiska**

- helyszínű üzemében gyártott -

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 15650:2010 (nemzeti megfelelője: PN-EN 15650-2010)** szabvány ZA melléklete szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint a jelen tanúsítványban meghatározott teljesítmény teljesül és a gyártó az állandóságuk fenntartása érdekében a gyártásellenőrzés rendszert bevezette. -/-

Ez a tanúsítvány, amely először 2016.08.03-án került kiadásra (aktualizálva 2016.12.30-án, 2019.04.15-én. 2020.02.03-án), a harmonizált szabvány, a termék teljesítményének értékeléséhez alkalmazott vizsgalati módszerek és a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén határozatlan időre érvényes, amennyiben a terméket tanúsító kijelölt szervezet a tanúsítványt nem függeszti fel vagy nem vonja vissza. -/-

Tanúsító iroda vezetője mgr inż. Hatowska Katarzyna [aláírás] -/-

Épülettechnikai Intézet Igazgatója mgr inż. Panek Anna [aláírás] -/-

Varsó, 2020.02.03. -/-

[Köralakú pecsét lenyomata]: ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/-


---

---

REPERTORIUM 60/2020

*Ja, niżej podpisana Joanna Buczulka, tłumacz przysięgły języka węgierskiego, wpisana na listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polski, pod nr TP/2749/05 potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem dokumentu sporządzonym w języku węgierskim.*

Zakopane, 2020-03-17

  
mgr Joanna Buczulka  
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY  
JĘZYKA WĘGIERSKIEGO  
34-500 Zakopane, ul. Szkolna 14A



ITB TANÚSÍTÁSI IRODA -/-

**1488. SZ. KIJELÖLT SZERVEZET -/-**  
**ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/-**  
**TANÚSÍTÁSI IRODA -/-**

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295, e-mail: [certyfikacja@itb.pl](mailto:certyfikacja@itb.pl), [www.itb.pl](http://www.itb.pl) -/-

[Jobb felső sarokban logó]: LENGYEL TANÚSÍTÓ KÖZPONT. TERMÉKTANÚSÍTÁS. AC 020 -/-

**Z-1488-CPR-0562/W melléklet 1/1 oldal**  
**a 1488-CPR-0562/W sz. tanúsítvány szerves részét képezi**

**- FDA-12 és FDA2-12 tűzvédelmi csappantyúk -**  
**- vezetékekbe való beépítésre -**

**Építési termék alapvető termékjellemzői és teljesítménye az EN 15650:2010 szerint -/-**

Alapvető termékjellemzők és teljesítmény	Fejezet	Szint és/vagy osztály
Névleges működési/ hatékonysági körülmények	4.2.1.2.	-
Mérőérzékelő terhelhetősége	4.2.1.2.3.	-
Mérőérzékelő megszólalási hőmérséklete	4.2.1.2.2.	-
Megszólalási késleltetés (megszólalás ideje)	4.2.1.3.	-
Zárási idő		
Üzembiztonság	4.3.1 a)	-
Megszólalási ciklusok		
Tűzbiztonság		
Tűzállóság	4.1.1.a)	E120
Szigetelés	4.1.1.b)	EI120
Füst tömítetlenség	4.1.1.c)	EIS120
Mechanikai szilárdság (E-re vonatkozóan)	4.1.1.a)	-
Keresztmetszet megtartás (E-re vonatkozóan)	4.1.1.a)	-
Megszólalási tartósság	4.2.1.2.2.	-
Mérőérzékelő megszólalási hőmérséklete és terhelhetősége	4.2.1.2.3.	-
Üzembiztonsági tartósság	4.3.3.2.	-
Nyitási és zárási ciklus vizsgálata		

**A termék tervezett felhasználási területe: -/-**

tűzbiztonság -/-

**A termék részletes azonosítását, felhasználási területe és feltétele: -/-**

2127/18/Z00NZP sz. 2018.12.14. keltezésű besorolási jelentés -/-

2517/19/Z00NZP sz. 2019.10.23. keltezésű besorolási jelentés -/-