

TANÚSÍTVÁNY HIVATALOS FORDÍTÁSA
(készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

sz. 0551-FEF-11-5.e

Az alábbiakban igazoljuk, hogy

**Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek -
Gyári készítésű rugalmas elasztomerhab (FEF) termékek**

a jelen tanúsítvány 1 mellékletében felsorolt és általunk gyártott

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska
Lengyelország

megfelelnek a műszaki specifikációnak

EN 14304.

A tanúsítvány tulajdonosa feljogosítást szerzett a termékek CE jellel történő jelölésére.

Ez a megfelelőségi tanúsítvány **2014.05.31**-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

24.05.2013 /0551-FEF-11-5.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF

MELLÉKLET HIVATALOS FORDÍTÁSA (készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

1. melléklet a 0551-FEF-11-5.e sz. tanúsítványhoz

termék neve	leírás	λ_D hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK	tűzveszélyesség, európai-osztály	maximális használati hőmérséklet (ST(+)) °C	minimális használati hőmérséklet (ST(-)) °C	vízpára diffúzió ellenállási tényező (MU)	oldódó ionok /pH (CL)	gyártó megkülönböztetési kódja
AF/Armaflex Csőhéjak (AF1-AF4;7-25 mm) Lemezek (3-32 mm)	Elasztomer lemezek, csőhéjak és szalag	0,033	B _L -s3,d0 B-s3,d0	110		10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - CL 300 - MU 10000
AF/Armaflex Lemezek (36-50 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,036	B-s3,d0	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50-CL 300 - MU 7000
Armaflex XG Csőhéjak (6-19 mm) Lemezek (3-25 mm)	Elasztomer lemezek, csőhéjak és szalag	0,036	B _L -s3,d0 B-s3,d0	110	-50	10000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 10000
Armaflex XG Lemezek (32-40 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,038	B-s3,d0	110	7000	-		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 7000
Armaflex Elastomeric Foam Csőhéjak (6-19 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,036	B _L -s3,d0	110	10000			FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 10000
Accoflex EX Lemezek (13-25 mm)	Elasztomer lemezek	0,038	C-s3,d0	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - MU 7000
Accoflex SE Lemezek (9-32 mm)	Elasztomer lemezek	0,038	B-s3,d0	110		5000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 5000
AF/Armaflex Class O Lemezek (6-32 mm)	Elasztomer lemezek	0,033	B-s3,d0	110		10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50-CL 300 - MU 10000
Arma-Chek Silver AF Csőhéjak (AF1-AF4; 9-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,033	C _L -s3,d0	110		15000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50-CL 300 - MU 15000
Arma-Chek Silver AF Csőhéjak (AF5-AF6; 25-32 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,036	C _L -s3,d0	110		15000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - CL 300 - MU 15000

Ez a melléklet 2014.05.31-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

24.05.2013 / 0551-FEF-11-5.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

meghosszabbítva:

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF