

TANÚSÍTVÁNY HIVATALOS FORDÍTÁSA
(készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

sz. 0551-FEF-11-4.F.e
alapján az EN 13172, A. melléklet

Az alábbiakban igazoljuk, hogy

**Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek -
Gyári készítésű rugalmas elasztomerhab (FEF) termékek**

a jelen tanúsítvány 1 mellékletében felsorolt és általunk gyártott

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska
Lengyelország

megfelelnek a műszaki specifikációnak

EN 14304.

A tanúsítvány tulajdonosa feljogosítást szerzett a termékek CE jellel történő jelölésére.

Ez a megfelelési tanúsítvány **2014.05.31**-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

14.05.2013 /0551-FEF-11-4.F.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF

MELLÉKLET HIVATALOS FORDÍTÁSA (készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

1. melléklet a 0551-FEF-11-4.F.e sz. tanúsítványhoz

| termék neve | leírás | λ_D hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK | tűzveszélyesség, európai-osztály | maximális használati hőmérséklet (ST(+)) °C | minimális használati hőmérséklet (ST(-)) °C | vízpára diffúzió ellenállási tényező (MU) | oldódó ionok /pH (CL) | gyártó megkülönböztetési kódja |
|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| Armaflex ACE Csőhéjak (6-19 mm) Lemezek (6-25 mm) | Elasztomer lemezek és csőhéjak | 0,036 | D _L -s3,d0 D-s3,d0 | 110 | -50 | 7000 | - | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 7000 |
| Armaflex ACE Lemezek (26-50 mm) Csőhéjak (20-25 mm) | Elasztomer lemezek és csőhéjak | 0,038 | D-s3,d0 D _L -s3,d0 | 110 | | | | 7000 |
| Armaflex Duct Lemezek (9-25 mm) | Elasztomer lemezek | 0,036 | D-s3,d0 | 110 | -20 | 7000 | - | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)20 - MU 7000 |
| Armaflex Duct Lemezek (32-40 mm) | Elasztomer lemezek | 0,038 | D-s3,d0 | 110 | | | | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)20 - MU 7000 |
| Armaflex Duct AL Lemezek (9-25 mm) | Védőréteggel bevont elasztomer lemezek | 0,036 | E | 110 | | | | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)20 - MU 7000 |
| Armaflex Duct AL Lemezek (32-40 mm) | Védőréteggel bevont elasztomer lemezek | 0,038 | E | 110 | | | | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)20 - MU 7000 |
| Arma-Check Silver Csőhéjak (13-19 mm) Lemezek (13-25 mm) | Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak | 0,036 | E | 110 | -50 | 15000 | - | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 15000 |
| Arma-Check Silver Csőhéjak (25-40 mm) Lemezek (32-50 mm) | Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak | 0,038 | E | 110 | | | | FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)50 - MU 15000 |

Ez a melléklet **2014.05.31**-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

14.05.2013 / 0551-FEF-11-4-F.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF