

TANÚSÍTVÁNY HIVATALOS FORDÍTÁSA
(készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

sz. 0543-PEF-12-1.R1-F.e
alapján az EN 13172, A. melléklet

Az alábbiakban igazoljuk, hogy

**Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek -
Gyári készítésű polietilén hab (PEF) termékek**

a jelen tanúsítvány 1 mellékletében felsorolt és általunk gyártott

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

megfelelnek a műszaki specifikációnak

EN 14313.

A tanúsítvány tulajdonosa feljogosítást szerzett a termékek CE jellel történő jelölésére.

Ez a megfelelési tanúsítvány **2014.08.31**-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

16.08.2013 /0543-PEF-12-1-R1-F.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF

MELLÉKLET HIVATALOS FORDÍTÁSA (készült 05.09.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

1. melléklet a 0543-PEF-12-1-R1-F.e sz. tanúsítványhoz

termék neve	leírás	λ_0 hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK	λ_0 hővezetési tényező 40°C hőmérsékleten W/mK	tűzveszélyesség, európai-osztály	maximális használati hőmérséklet (ST(+)) °C	minimális használati hőmérséklet (ST(-)) °C	vízpára diffúzió ellenállási tényező (MU)	oldódó ionok /pH (CL)	gyártó megkülönböztetési kódja
Tubolit DG Lemezek 3 mm	Polietilén szalag		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+) ⁸⁵
Tubolit AR Lemezek 3 mm	Polietilén szalag		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+) ⁸⁵
Tubolit ARW Lemezek 3 mm	Polietilén szalag		0,045	E	85	-	-	-	PEF - EN14313 - ST(+) ⁸⁵
Geberit Tape Lemezek 3 mm	Polietilén szalag		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+) ⁸⁵

Ez a melléklet 1 oldalból áll és **2014.08.31**-ig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje a GSH bélyegzéssel és a tanúsítványozó egység igazgatójának az aláírásával hosszabbítható meg.

16.08.2013 / 0543-PEF-12-1-R1-F.e

tanúsítványozó egység igazgatója
Klaus Zipp
/aláírás/

meghosszabbítva:

meghosszabbítva:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF