

TANÚSÍTVÁNY HIVATALOS FORDÍTÁSA
(készült 30.08.2013)

Teljesítménynyilatkozat
sz. 0543-CPR-2013 (1e)Hu



Építési termék:	Gyári készítésű polietilén hab (PEF)
Építési termék azonosítója:	Lásd a termékek megfelelő címkéit
Rendeltetése:	Építőipari berendezések és ipari szerelvények hőszigetelésére (ThiBell)
Gyártó/Üzem:	Armacell GmbH, Robert-Bosch-Str.10, D-48153 Münster
Osztályozó és ellenőrző rendszer:	AVCP 3 rendszerek
Tanúsítványozó egység:	GSH, NB 0919, Schildenstr.24, D-29221 Celle
Teljesítmény nyilatkozatok:	EN 14313:2009, lásd 1. melléklet

Termék neve	Leírás	λ_D hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK	λ_D hővezetési tényező 40°C hőmérsékleten W/mK	Tűzveszélyesség, euroclass	Maximális használati hőmérséklet. (ST(+))	Minimális használati hőmérséklet. (ST(-)) °C	Diffúzió ellenállási tényező (MU)	Oldódó klorid ionok/pH	Gyártó megkülönböztetési kódja
Tubolit DG Lemezek 3 mm	Polietilén szalag	-	0,045	E	85	-	-	-	PEF - EN14313 - ST(+)+85
Tubolit AR Lemezek 3 mm	Polietilén szalag	-	0,045	E	85	-	-	-	PEF - EN14313 - ST(+)+85
Tubolit ARW Lemezek 3 mm	Polietilén szalag	-	0,045	E	85	-	-	-	PEF - EN14313 - ST(+)+85
Geberit Tape Lemezek 3 mm	Polietilén szalag	-	0,045	E	85	-	-	-	PEF - EN14313 - ST(+)+85

Klaus Peerenboom, vezérigazgatója az Észak-Európában
(név és betöltött munkakör)

Münster, 2013. július 1

(Kiállítás helye és dátuma)

(Aláírás)