

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
006/04/2019 SZ.



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

19

FDA2-12 tűzvédelmi elzáró elem

2. Építőipari termék rendeltetésszerű alkalmazása vagy alkalmazásai:

Az FDA2-12 tűzvédelmi elzáró elem általános rendeltetésű szellőzőrendszerekben használható a szellőzőrendszer meghatározott tűzállóságú válaszfalon való áthaladásának helyén. Feladata a tűz és füst szellőzőrendszer általi terjesztésének megakadályozása a tűzállósági és/vagy tűzszigetelési és/vagy füstszigetelési kritériumok betartásával.

3. Gyártó:



Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Varsó ul. Zwierzyniecka 8b, LENGYELORSZÁG
Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04
Gyártóüzem:
05-552 Wola Mrokwoska, Aleja Krakowska 10,
LENGYELORSZÁG

4. Meghatalmazott képviselő:

Nem vonatkozik

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

Értékelési rendszer: 1

6. Harmonizált szabvány:

EN 15650:2010

Bejelentett szervezet vagy szervezetek:

Instytut Techniki Budowlanej, ul Filtrowa 1, Varsó

Azonosítószám: 1488

az alábbiakat hajtotta végre:

- termék típusának meghatározása típusvizsgálat alapján
- gyártóüzem és az üzemi gyártásfelügyelet előzetes ellenőrzése
- állandó felügyelet, üzemi gyártásfelügyelet ellenőrzése és osztályozása, kiadásra került az:
1488-CPR-0562/W sz. Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termék alapvető jellemzői és teljesítménye	EN 15650:2010	szint és/vagy osztály	Értékelés
	Fejezet		
Aktiváció névleges feltételei / érzékenység			
Aktiválóelem működésbelépésének hőmérséklete	4.2.1.2.2	-	megfelel
Működésbe lépés késleltetése (működésbe lépés ideje)			
Bezárási idő	4.2.1.3	-	megfelel
Működési megbízhatóság			
Működésbe lépési ciklusok	4.3.1 a)	-	megfelel
Tűzállóság			
Tűzzárás	4.1.1 a)	E120	megfelel
Tűzszigetelés	4.1.1 b)	EI120	megfelel
Füstzárás	4.1.1 c)	EIS120	megfelel
Mechanikai stabilitás (az E tartományban)	4.1.1 a)	-	megfelel
Keresztmetszet megőrzése (az E tartományban)	4.1.1 a)	-	megfelel
Működésbelépés késleltetésének állandósága			
Aktiválóelem reakciója hőre	4.2.1.2.2	-	megfelel
Működési megbízhatóság állandósága			
Nyitási és zárási ciklus vizsgálata	4.3.3.2	-	megfelel

A fent felsorolt termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:

Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....
(név és munkakör)

Wola Mrokowska 2019. 04. 15.

.....
(kiadás helye és kelte) (aláírás)

