

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

005/07/2017 sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Préselt könyök tömítéssel: BPL-15, BPL-30, BPL-45, BPL-90**

**Préselt könyök tömítéssel: BPDŁ-45, BPDŁ-90**

**Rövid anya-apa könyök tömítéssel: BPKFL-45, BPKFL-90**

**Rövid préselt könyök tömítéssel: BPKL-45, BPKL-90**

2. Rendeltetés:

**Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.**

3. Gyártó:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**

**00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b**

**Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04**

**Gyártás helye:**

**05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10**

4. Ügynök:

**Nem releváns**

5. AVCP rendszer:

**4. rendszer**

6. Szabvány:

**EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek**

**EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.**

7. Bejelentett szervezet:

**Nem releváns**

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méretek	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörtség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:


Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....  
(Név és beosztás)

Wola Mrokowska 2017.07.05.

.....  
(Kiállítás helye és dátuma)



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa  
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04  
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817



**ISOGLOBE HUNGARY KFT.**

2040 Budaörs, Vasút u. 9.  
Adószám: 12653227-2-13

2.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

121/07/2017 sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Szegmentált kerek könyök tömítéssel: BSL-15, BSL-30, BSL-90**  
**Hosszú szegmentált kerek könyök tömítéssel: BSDL-90**

2. Rendeltetés:

**Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.**

3. Gyártó:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**  
**00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b**  
**Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04**  
**Gyártás helye:**  
**05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10**

4. Ügynök:

**Nem releváns**

5. AVCP rendszer:

**4. rendszer**

6. Szabvány:

**EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek**  
**EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.**

7. Bejelentett szervezet:

**Nem releváns**

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méreték	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörtség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:

Artur Kolacz

Termékmenedzser

.....  
(Név és beosztás)


Wola Mrokwoska 2017.07.05.

.....  
(Kiállítás helye és dátuma)



**ISOGLOBE HUNGARY KFT.**

2040 Budaörs, Vasút u. 9.  
Adószám: 12653227-2-13  
2.



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa  
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04  
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

055/07/2017 sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Kerek apa összekötő elem tömítéssel: NSL,SNSL**  
**Kerek apa-anyá összekötő elem tömítéssel: SMSFL**

2. Rendeltetés:

**Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.**

3. Gyártó:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**  
**00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b**  
**Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04**  
**Gyártás helye:**  
**05-552 Wola Mrokwowska, Aleja Krakowska 10**

4. Ügynök:

**Nem releváns**

5. AVCP rendszer:

**4. rendszer**

6. Szabvány:

**EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek**  
**EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.**

7. Bejelentett szervezet:

**Nem releváns**

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méreték	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:


Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....  
(Név és beosztás)

Wola Mrokowska 2017.07.05.

.....  
(Kiállítás helye és dátuma)



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa  
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04  
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817



**ISOGLOBE HUNGARY KFT.**

2040 Budaörs, Vasút u. 9.  
Adószám: 12653227-2-13

2

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

045/07/2017 sz.

1. A termék egyedi azonosító kódja:

**Lapos szegmentált gallér tömítéssel: ILSL**  
**Lapos préselt gallér tömítéssel: ILPRL, ILPL**  
**Gallér szerelvényekhez: GALA**

2. Rendeltetés:

**Légelosztásra szellőzőrendszerekben lakó-, kereskedelmi és ipari épületekben.**

3. Gyártó:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.**  
**00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b**  
**Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04**  
**Gyártás helye:**  
**05-552 Wola Mrokwowska, Aleja Krakowska 10**

4. Ügynök:

**Nem releváns**

5. AVCP rendszer:

**4. rendszer**

6. Szabvány:

**EN 1506:2007 Épületszellőztetés. Fémlemez szellőzőcsövek és szerelvények, kör keresztmetszettel. Méretek**  
**EN 12237:2005 Épületszellőztetés. Szellőző csatorna. Kör alakú fémlemez csövek szilárdsága és szivárgása.**

7. Bejelentett szervezet:

**Nem releváns**

8. Bejelentett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Bejelentett teljesítmény	Megjegyzések
Méretetek	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Mérettűrés	Megfelel a követelményeknek	EN 1506:2007
Szilárdság (alakváltozás)	< 10%	EN 12237:2005
Légtömörtség	A-tól D-ig	EN 12237:2005

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

A gyártó nevében és annak megbízásából aláírva:


Artur Kołacz

Termékmenedzser

.....  
(Név és beosztás)

Wola Mrokowska 2017.07.05.

.....  
(Kiállítás helye és dátuma)



ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa  
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04  
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817



**ISOGLOBE HUNGARY KFT.**

2040 Budaörs, Vasút u. 9.  
Adószám: 12653227-2-13

2.



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Nyilatkozat kiállítójának adatai

Megnevezése Isoglobe Hungary Kft.  
Címe 2040 Budaörs Vasút u. 9.  
Adószáma 12653227213  
Telefon szám  
Fax szám  
E-mail címe [nagyg@isoglobe.hu](mailto:nagyg@isoglobe.hu)

## Vevő adatai

Megnevezése  
Címe  
Adószáma  
Telefon szám  
Fax szám  
E-mail címe

**Bold-tech-bau Kft**  
1087 Budapest Könyves Kálmán  
körút 76.  
10347036242

## Építési termék adatai

Rendeltetési célja Szellőző- és légkondicionáló  
vagy felhasználási rendszerek  
terület Gyártás vagy importálás  
időpontja

2020

Projekt:

Liget munka

Termék megnevezés: 0,4 mm falvastagságú csővek méretsora 100-250 mm.  
0,5 mm falvastagságú csővek méretsora 100-400 mm.  
0,6 mm falvastagságú csővek méretsora 450-630 mm.  
0,7 mm falvastagságú csővek méretsora 630-710 mm.  
0,9 mm falvastagságú csővek méretsora 800-1250 mm.

**A teljesítménynyilatkozat a teljesítményértékelésre vonatkozó 305/2011/EU rendelet, és a Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra. A forgalmazó (szállító) cég saját felelősségi körben, első típusvizsgálat alapján állította ki és az ISO9001 szerint folyamatos termékminőség és gyártás ellenőrzést végez.**

**Műszaki specifikációk felsorolása, amelyeknek az építési termék megfelel:**

**MSZ EN 1506:2007** Fémlemez, kör keresztmetszetű légvezeték és légvezeték-szerelvények.

**EN 12237:2005**, Kör keresztmetszetű légcsatornák légtömörtsége és szilárdsága.

**EMSZ EN 13142:2004 -** Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárható és optimális teljesítőképesség-jellemzők.

**MSZ EN 10346:2009 -** szerinti horgonyzott acél lemezzsalagból gyártják, folyamatos spirálkorcolt technikával.

A megfelelőségi  
nyilatkozat  
érvényességi ideje

2020.12.31

A megfelelőségi nyilatkozat  
azonosító száma

VF003/2020

Kiállítás időpontja

2019.01.03

  
**ISOGLOBE HUNGARY KFT.**

2040 Budaörs, Vasút u. 9.  
Adószám: 12653227-2-13